

कार्यालय:- अग्निशमन पदाधिकारी, समस्तीपुर।

समस्तीपुर, दिनांक 30.../12.../2021

प्रति,

अग्निशमन पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

सेवा में,

श्री. अशोक कुमार झा, प्रिंसिपल,
आर.के. आर. आर. स्कूल,
रेब्रा, समस्तीपुर।

प्रति:- आपका पत्रांक 1.....

दिनांक 30.../12.../2021

विषय:- अग्निशमन यंत्रों एवं उपकरणों का जांच कर जांच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।
सल्लाह,

उपरोक्त विषयक प्रसंगीकृत पत्र के आलोक में आपके प्रतिष्ठान में जांच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था की गई है।

1. ABC TYPE FIRE EXTINGUISHER	-	6 K.G.	5	अवद
2. CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHER	-	K.G.		अवद
3. MECHANICAL FOAM FIRE EXTINGUISHER	-	K.G.		अवद
4. D.C.P. FIRE EXTINGUISHER	-	K.G.		अवद
5. WATER CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHER	-	K.G.		अवद
6. FIRE BUCKET (WATER & SAND)	-			अवद
7. BLANKET	-			अवद

अन्य अग्निशमन व्यवस्था जांच के क्रम में चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाई गई।

सलाह:-

1. व्यवस्थापक IS 2190-1997 के अनुसार अग्निशमन यंत्रों का संभारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. व्यवस्थापक NBC के PART-IV 2016 में उल्लिखित गार्डिंग लाईन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
3. व्यवस्थापक सही मानक के विद्युत वायर MCB अवॉर्ड का व्यवहार करेंगे।
4. प्रबंधक इमारतों की फायर अलार्म की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष में दो बार फायर एक्स्टिंग्विशर अपने कमरों को कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. व्यवस्थापक वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशमन यंत्रों का जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. अग्निशमन यंत्रों में जाने वाली खराबों का पूर्ण जवाबदेही प्रबंधक को होगी।
8. जांच प्रतिवेदन निर्गत की तिथि से 1 वर्ष मान्य होगा।

विवरणभारत

Singh

30/12/21

Fire Station Officer
Samastipur

Ashu
Principal
International School
Samastipur

Med. Abu Jash
Chairman
A.Y. International School
- Rebra, Samastipur